



SZP.292 – 41/2017

Łódź, 10.10.2017r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji): dźwigów, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji solarnej, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji N i rozdzielni NN, generatorów dwutlenku chloru Oxiperm OCD 162-5, urządzeń sprężonego powietrza medycznego i technicznego oraz centralnej stacji pomp próżniowych, systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi” (Postępowanie nr: 41/2017).

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1579) **Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:**

I. W rozdz. V.2 SIWZ (pkt 1 tabeli) – po modyfikacji z dnia 06.10.2017r.

obecny zapis:

„Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi (polegające na wykonaniu okresowych przeglądów/konserwacji:

1) w Zakresie I - dźwigów

- o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda z nich;

2) w Zakresie II - urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

- o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda z nich;

3) w Zakresie III - instalacji solarnej;

- o wartości co najmniej 1 000,00 zł brutto każda z nich;

4) w Zakresie IV - urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN

- o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda z nich;

5) w Zakresie V - generatorów dwutlenku chloru Oxiperm OCD 162-5

- o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda z nich;

6) w Zakresie VI - urządzeń sprężonego powietrza medycznego i technicznego oraz centralnej stacji pomp próżniowych

- o wartości co najmniej 90 000,00 zł brutto każda z nich;

7) w Zakresie VII - systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki

- o wartości co najmniej 2 500,00 zł brutto każda z nich,

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 7 do SIWZ).”

otrzymuje brzmienie:

„**Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług** w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi (polegające na wykonaniu okresowych przeglądów/konserwacji:

1) w Zakresie I - dźwigów

- o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto każda z nich;

2) w Zakresie II - urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

- o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda z nich;

3) w Zakresie III - instalacji solarnej;

- o wartości co najmniej 1 000,00 zł brutto każda z nich;
 - 4) w Zakresie IV - urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN
 - o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda z nich;
 - 5) w Zakresie V - generatorów dwutlenku chloru Oxiperm OCD 162-5
 - o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda z nich;
 - 6) w Zakresie VI - urządzeń sprężonego powietrza medycznego i technicznego oraz centralnej stacji pomp próżniowych
 - o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda z nich;
 - 7) w Zakresie VII - systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki
 - o wartości co najmniej 2 500,00 zł brutto każda z nich,
- wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg zał. nr 7 do SIWZ).”

W związku z powyższą zmianą odpowiedniej modyfikacji ulega również załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług zmieniony uprzednio w dniu 06.10.2017r. Wzór wykazu po obecnej modyfikacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.10.2017r. do godz. 12:00. Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.10.2017r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017r. do godz. 12:15.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie: Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na część IV przetargu SZP.292-41/2017 – „Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń sprężonego powietrza medycznego i technicznego oraz centralnej stacji pomp próżniowych.

Niestety w załączonej specyfikacji brak opisów (typ, producent) sprężarek i pomp próżniowych – prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie posiada sprężarki typu GA 11 oraz GX 4FF, których producentem jest ATLAS COPKO, osuszacz typu MED 25, którego producentem również jest ATLAS COPKO, a także pompy próżniowe - producent TEPKO.

*Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski*