MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE
JONSCHER
IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI

SZP.292 – 39/2018

Łódź, 22.11.2018r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: *„Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji): dźwigów, instalacji solarnej, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN, sprężarek powietrza technicznego i medycznego, centralnej stacji pomp próżniowych oraz generatora tlenu, systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki, instalacji elektrycznej NN, układu dozowania dwutlenku chloru, stacji uzdatniania wody, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi”* (Postępowanie nr: 39/2018).

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ,

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1986) **Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, tj.: w Załączniku nr 3 do SIWZ** *(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)* **w Zakresie IX** - *Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych:*

obecny zapis:

„4. Wymiana filtrów HEPA
Termin wykonania:
a) 01.09.2019r - 30.11.2019r.
b) 01.09.2020r. - 30.11.2020r.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Wymiana filtrów HEPA
1) Ilość filtrów HEPA do wymiany w ramach przedmiotu zamówienia: 674 szt.
2) Termin wykonania:
a) 01.09.2019r. - 30.11.2019r. - ilość filtrów HEPA do wymiany: 337 szt.
b) 01.09.2020r. - 30.11.2020r. - ilość filtrów HEPA do wymiany: 337 szt.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie: (Dot. Zakresu IX) Jaka ilość filtrów HEPA jest do wymiany w ramach prac konserwacyjnych przez okres trwania umowy?
Odpowiedź: W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga wymiany 674 szt. filtrów HEPA.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski