



UWAGI:

1. INSTALACJE Ciepła Technologicznego Wykonać z rur stalowych.
2. PRZĘŚCIA INSTALACJA PRZEZ PRZEGRODY ODZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD W TECHNOLOGII WŁASOWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.
3. PRZĘŚCIA INSTALACJA PRZEZ PRZEGRODY DLA KOTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA OPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB EI 60, A NIEBĄDĄCYCH ELEMENTAMI ODZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGROD.

			
FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA 92-208, ul. Niciandiana 2/6 tel. (0 42) 632-23-73			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUDOWA PAVILONU "B" NA TERENIE MEDYCSKEGO CENTRUM MEDYCZNEGO IM. DR. KAROLA JOHNSKEGO W LODZI Łódź, ul. Miłkiewicza 14, dz. nr ew. 188/9, obręb W-25			
INSTALACJE SANITARNE			
BRANŻA: _____ TYTUŁ: RYSUNKU _____			
RZUT 2 PIĘTRA INSTALACJE SANITARNE			
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka CHRUSTOWSKA uprawniona do projektowania w specjalności inst. i sepa sanit. Nr L000284/POC000513			PODSIS
SPRZĘDOWYJACZ: inż. Michał RYŚKIAK uprawniony do projektowania w specjalności inst. i sepa sanit. Nr L0010824/POC000608			PODSIS
NR RYS. (S-21)	SKALA 1:50	DATA październik 2019	STRONA 1