



SZP.292-25/2020

Łódź, 26.11.2020r.

www.bip.jonscher.pl

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Numer postępowania: 25/2020.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.12.2020r. do godz. 11:00. Wobec powyższego wadium należy wnieść w terminie do dnia 01.12.2020r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2020r. godz. 11:30.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z zapytaniem do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie: (Dot. Zakresu VII). Jakie typy pomp są obecnie zainstalowane w obu generatorach (pompy ClO₂, HCl i NaClO₂).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie w lokalizacji przy ul. Milionowej są zainstalowane następujące typy pomp:

1) pompa do HCl (kwas solny) – Grundfos Alldos parametry 6,00 l/Std., 2,00 bar, 60 Hz, 50Hz, 0,011 Kw, IP 65 (zdjęcie nr 1 i 2);

2) pompa do NaClO₂ (Chloryn sodu)- Grundfos Alldos parametry 6,00 l/Std, 2,00 bar, 60Hz 50Hz. 0,011 Kw, IP 65 (zdjęcie nr 3 i 4);

natomiast w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej jest zainstalowana pompa do ClO₂ (dwutlenek chloru) – Grundfos Smart Digital S DDE ≤ 15 l/h (zdjęcie nr 5, 6, 7, 8).

2. Pytanie: (Dot. Zakresu VII). Czy któryś z generatorów posiada dwie pompy dozujące ClO₂. Jeśli tak, prosimy o podanie typu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że generator zainstalowany w lokalizacji przy ul. Milionowej (zdjęcie nr 9) składa się z pompy do HCl i pompy do NaClO₂ oraz pompy dozującej ilość przepływu (zdjęcie nr 10), natomiast przy ul. Przyrodniczej - 1 pompa (zdjęcie nr 5, 6, 7, 8).

3. Pytanie: (Dot. Zakresu VII). Z jakich elementów składa się układ dozowania dwutlenku chloru z pkt. 2. Jeśli jest to możliwe, prosimy o przesłanie zdjęć.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że układ dozowania dwutlenku chloru przy ul. Przyrodniczej składa się z pompy do dozowania (zdjęcie nr 5, 6, 7, 8) połączonej z beczką (Clorius2).

**Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski**